



# Fjärrvärmeanslutning

## Lokala regler



1. DENNA RITNING GÄLLER FÖR FLEXSLANG SOM TRÄS GENOM SKYDDSRÖR, MED LÄNGD UPP TILL 18m, GENOM BOTTENPLATTA.
2. VID SKYDDSRÖR LÄNGRE ÄN 18m MÅSTE YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS.
3. ANGIVNA MÅTT I RITNING EFTERFÖLJS FÖR ATT LÄMNA TILLRÄCKLIGT MED UTRYMME SÅ ATT AVLASTNINGSSLAG KAN SKAPAS.
4. TÄTNINGAR MONTERAS EFTER DRIFTSÄTTNING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

## TYPRITNING





VÄSTERÅS STOCKHOLM BORÅS  
LINKÖPING NYKÖPING UPPSALA  
GÄVLE SUNDSVALL

FVB Sverige ab  
S: T LARSGATAN 41  
582 24 LINKÖPING  
TELEFON 013-25 09 40  
TELEFAX 013-25 09 45

UPPDRAG NR 190278	RITAD/KONSTR AV MN	HANDLÄGGARE LN
DATUM 2019-06-19	GRANSKAD AV LN	

## TYPRITNING, FJÄRRVÄRME AVLASTNINGSSLAG I UC MED FLEXSLANG I SKYDDSRÖR TYP 1

SKALA A1= 1:400 A3= 1:800	NUMMER	BET
---------------------------------	--------	-----



1. RITNINGEN GÄLLER FÖR FLEXSLANG SOM TRÄS GENOM TOMRÖR MED LÄNGD MAX 6m.
2. OM TOMRÖRET BLIR LÄNGRE ÄN 6m, KONTAKTA MSE.
3. FÖR GENOMFÖRANDE TÄTNING OCH RUNDGÅNG SE XXXXX
4. AVSTÅNDET FRÅN HUSVÄGG TILL ÄNDE TOMRÖR ANPASSAS PÅ PLATS. TOMRÖR KORTAS NED SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT, DOCK MINST TILL 1,5m FRÅN HUSVÄGG.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

## TYPRITNING





VÄSTERÅS STOCKHOLM BORÅS  
LINKÖPING NYKÖPING UPPSALA  
GÄVLE SUNDSVALL

FVB Sverige ab  
S:T LARSGATAN 41  
582 24 LINKÖPING  
TELEFON 013-25 09 40  
TELEFAX 013-25 09 45

UPPDRAG NR 190278	RITAD/KONSTR AV MN	HANDLÄGGARE LN
DATUM 2019-06-19	GRANSKAD AV LN	

## TYPRITNING, FJÄRRVÄRME PRINCIPUTFÖRANDE INDRAGNING FLEX I VILLA TOMRÖR I BETONGPLATTA

SKALA A1= - A3= -	NUMMER	BET <b>A</b>
-------------------------	--------	-----------------



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

## TYPRITNING



**MJÖLBY-SVARTÅDALEN  
ENERGI AB**



VÄSTERÅS STOCKHOLM BORÅS  
LINKÖPING NYKÖPING UPPSALA  
GÄVLE SUNDSVALL


1. VVX-INSTALLATÖREN MONTERAR BORT RUNDGÅNG
2. SKYDDSRÖRET FÅR EJ ÖVERSTOGA 18m, OM SÅ ÄR FALLET BEHOVS ETT AVLASTNINGSSLAG I UC.

UPPDRAG NR 190278	RITAD/KONSTR AV MN	HANDLÄGGARE LN
DATUM 2019-06-19	GRANSKAD AV LN	

## TYPRITNING, FJÄRRVÄRME RUNDGÅNG

### TYPRITNING

SKALA	NUMMER	BET
A1= 1:400		
A3= 1:800		



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

## TYPRITNING



**MSE**  
MJÖLBY-SVARTÅDALEN  
ENERGI AB

1. UTSATTA MÅTT ÄR MIN-MÅTT
2. HUSBÖJ, TWINRÖR FÖR VILLA/KOMMERSIELL FASTIGHET




VÄSTERÅS STOCKHOLM BORÅS  
LINKÖPING NYKÖPING UPPSALA  
GÄVLE SUNDSVALL

UPPDRAG NR 190278	RITAD/KONSTR AV MN	HANDLÄGGARE LN
DATUM 2019-06-19	GRANSKAD AV LN	

## TYPRITNING, FJÄRRVÄRME HUSBÖJ, TWINLEDNING VILLA/KOMMERSIELL FASTIGHET TYPRITNING

SKALA A1= 1:400 A3= 1:800	NUMMER	BET
---------------------------------	--------	-----



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

## TYPRITNING



**MSE**  
MJÖLBY-SVARTÅDALEN  
ENERGI AB

1. UTSATTA MÅTT ÄR MIN-MÅTT
2. HUSBÖJ, ENKELRÖR FÖR VILLA/ KOMMERSIELL FASTIGHET



VÄSTERÅS STOCKHOLM BORÅS  
LINKÖPING NYKÖPING UPPSALA  
GÄVLE SUNDSVALL

UPPDRAG NR 190278	RITAD/KONSTR AV MN	HANDLÄGGARE LN
DATUM 2019-06-19	GRANSKAD AV LN	

**TYPRITNING, FJÄRRVÄRME**  
HUSBÖJ, SINGELLEDNING  
VILLA/KOMMERSIELL FASTIGHET  
TYPRITNING

SKALA A1= 1:400 A3= 1:800	NUMMER	BET
---------------------------------	--------	-----